


# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 CO-R04-027 号  
令和4年8月26日

株式会社東源物産 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研一



令和4年8月26日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：工事用シート

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
防災シート	初回	C2220027	令和7年8月25日
		以下余白	

注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。



# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工用シート〕

日防試第 CO-R04-027 号  
令和4年8月26日

株式会社東源物産 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研



令和4年8月24日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

## 記

観覧用

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		---	---	---	適合

試験番号	C2220027
------	----------

物品の種類	工用シート	商品名 又は 銘柄	防災シート
素材・混用率	ポリエステル100%		
組織	経編	質量	300g/m <sup>2</sup>
番手	疋 200D	密度	疋 18/インチ
	30 300D		30 12/インチ
備考	PVC樹脂加工		



## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事中シート〕

CO-R04-027

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								3秒以下
1分 加熱	1	0	0	6	1	---	1	---
	2	0	0	7	2	---	2	---
	3	0	0	7	3	---	3	---
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4		4	---	
	2	0	0	4		5	---	
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								秒以下
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1					4		
	2					5		
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
								秒以下
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1					4		
	2					5		

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す



# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 CO-R04-026 号  
令和 4 年 8 月 2 6 日

株 式 会 社 東 源 物 産 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研



令和 4 年 8 月 2 6 日 付で受付けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：工事用シート

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
メッシュシート	初 回	C 2 2 2 0 0 2 6	令和 7 年 8 月 2 5 日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。



# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工用シート〕

日防試第 CO-R04-026 号  
令和4年8月26日

株式会社東源物産 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研



令和4年8月24日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

## 記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		---	---	---	適合

試験番号	C2220026
------	----------

物品の種類	工用シート	商品名 又は 銘柄	メッシュシート
素材・混用率	ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	130g/m <sup>2</sup>
番手	ﾀﾝ 250D	密度	ﾀﾝ 24/ｲﾝﾁ
	ｺｺ 250D		ｺｺ 24/ｲﾝﾁ
備考	PVC樹脂加工		



## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工所用シート〕

CO-R04-026

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	6	1	---	1	---
	2	0	0	6	2	---	2	---
	3	0	0	7	3	---	3	---
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	---
	2	0	0	5			5	---
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1			1		1		
	2			2		2		
	3			3		3		
着炎後 秒 加熱	1					4		
	2					5		
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1			1		1		
	2			2		2		
	3			3		3		
着炎後 秒 加熱	1					4		
	2					5		

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す



# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 CO-R04-032 号  
令和4年10月3日

株式会社東源物産殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研



令和4年10月3日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を登録しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：工事用シート

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
防音シート	初回	C2220032	令和7年10月2日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。



# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 CO-R04-032 号  
令和4年10月3日

株式会社東源物産 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 村上 研一



令和4年9月28日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		---	---	---	適合

試験番号	C2220032
------	----------

物品の種類	工事用シート	商品名 又は 銘柄	防音シート
素材・混用率	ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	560g/m <sup>2</sup>
番手	疋 500D ヨコ 500D	密度	疋 24/インチ ヨコ 24/インチ
備考	PVC樹脂加工		



## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工所用シート〕

CO-R04-032

洗たく等の種類		温水(50±2℃)30分処理						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	5秒以下	20秒以下	40 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
2分 加熱	1	0	0	13	1	---	1	---
	2	0	0	10	2	---	2	---
	3	0	0	12	3	---	3	---
着炎後 6秒 加熱	1	0	0	9			4	---
	2	1	1	8			5	---
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	
洗たく等の種類								
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	秒以下	秒以下	cm <sup>2</sup> 以下		cm以下		回以上	
分 加熱	1				1		1	
	2				2		2	
	3				3		3	
着炎後 秒 加熱	1						4	
	2						5	

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す